

Ropczyce, dnia 08.09.2017 r.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mehoffera w Ropczycach”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 4 o treści:

„Branża elektryczna:

1. Instalacja telewizji.

Czy zamawiający przewiduje w projekcie dostęp do telewizji satelitarnej dla mieszkańców? Spotkaliśmy się opinią, że projekt nie spełnia wszystkich stosowanych obecnie standardów. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

2. Instalacja telefoniczna.

Prosimy o udostępnienie informacji o parametrach i wymaganiach jakie powinny spełniać zaprojektowane urządzenia w instalacji telefonicznej.

3. Instalacja wewnętrzna.

Czy zamawiający posiada informacje, jakie parametry powinna posiadać kuchenka elektryczna?”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyjaśnia co następuje:

Branża elektryczna:

Ad. 1. W projekcie nie przewiduje się dostępu do telewizji satelitarnej. Dostęp do TV SAT jest indywidualną sprawą lokatora.

Ad. 2. Urządzenia instalacji telefonicznej mają umożliwiać dostęp cyfrowego sygnału telefonicznego, jak również cyfrowej telewizji i internetu, a także innych usług świadczonych przez dowolnego operatora.

Ad. 2. Puszka trójfazowa urządzeń kuchennych ma umożliwiać podłączenie dowolnej kuchenki i piekarnika elektrycznego. W przypadku jednofazowych odbiorników, z puszek należy wyprowadzić gniazda 1-fazowe.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.